



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nidzica, dnia 18 lipca 2017r.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 17C
13-100 Nidzica

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MWiK-EFRROW/1/2017

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bartoszek**”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poen. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania z dnia 17.07.2017r.:

W związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Bartoszek" zwracamy się z prośbą o uściślenie wymogów projektowanej tłoczni tj.

- jaka wersja tłoczni ścieków powinna być dostarczona ?

Rysunki pokazują na tłocznię zbudowaną z dwóch zbiorników betonowych,- w jednym usytuowane są pompy i separatory z armaturą a w drugim sklarowane ścieki i jest to komora zbiorcza. Opis techniczny wskazuje na tłocznię zbudowaną w jednym zbiorniku betonowym (plik zał. Nr 16)" studnia tłoczni, komora zbiorcza wykonana ze stali nierdzewnej"

Odpowiedź

Tłocznię ścieków należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym tłoczni ścieków (S-7), tj. tłocznię zbudowaną z dwóch zbiorników betonowych - w jednym usytuowane są pompy i separatory z armaturą, a w drugim sklarowane ścieki i jest to komora zbiorcza. Informację w opisie technicznym odnośnie komory zbiorczej wykonanej ze stali nierdzewnej należy potraktować jako oczywistą omyłkę.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – www.mwiknidzica.pl

*Prezes Zarządu
Bogdan Kalinowski*

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o.
ul. Kolejowa 17 C
13-100 Nidzica
Tel/fax 89 625 26 30