



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Nidzica, 20 marca 2026 r.

HK.9020.5.50.2026

KOMUNIKAT NR 9


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy dla odbiorców wody ze studni publicznej w miejscowości Szerokopas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w dniu 16.03.2026 r. ze studni publicznej w miejscowości Szerokopas i po otrzymaniu wyników analiz w dniu 20.03.2026 r. z uwagi na **brak obecności** mikroorganizmów w wodzie wodociągowej.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy
stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

w związku z powyższym:

- woda z kranu **nadaje się** do picia i używana do przygotowywania posiłków,
- woda **może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nadaje się** do kąpieli, mycia zębów,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC



Działania naprawcze przeprowadzone przez administratora w studni publicznej w miejscowości Szerokopas pozwoliły na przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Beata Rapacka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy
ul. Żeromskiego 8 | 13-100 Nidzica
+48 89 625 20 81
adres e-mail: psse.nidzica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32731-71301-ADTGW-22