



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Nidzica, 13.03.2026 r.

Znak sprawy HK.9020.5.50.2026

KOMUNIKAT NR 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 11 marca 2026 r., ze studni publicznej w miejscowości Szerokopaś, po otrzymaniu wyników analiz w dniu 13.03.2026 r. z uwagi na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie wodociągowej

- bakterie grupy coli 76 jtk/100ml;
- Enterokoki 6 jtk/100ml;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia.**

w związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- ❓ woda z kranu **nie może być** spożywana do picia ani używana do przygotowywania posiłków,
- ❓ woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- ❓ woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran, kąpieli noworodków i niemowląt
- ❓ woda **jedynie może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC



Administrator wodociągu został zobligowany w trybie natychmiastowym do zapewnienia zastępczego źródła wody i zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcie działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Beata Rapacka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy
ul. Żeromskiego 8 | 13-100 Nidzica
+48 89 625 20 81
adres e-mail: psse.nidzica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32731-71301-ADTGW-22